

令和7年度5月嵐山町の浄水水質検査結果(10項目)

○ 5月に10項目の水質検査を実施しましたので、結果についてお知らせいたします。

○ この検査結果は定められた水質基準に適合し、飲用水として安全性を維持しています。

検査結果						
No.	項目	水質基準	単位	第3配水場系 (北部)	第2浄水場系 (中部)	第1浄水場系 (南部)
1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0
2	大腸菌	不検出	—	不検出	不検出	不検出
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.0	1.3	1.5
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10.4	7.0	6.5
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.4	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.4
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5以下	度	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

お問い合わせ：嵐山町上下水道課 TEL62-0728(直通)