

令和7年度9月嵐山町の浄水水質検査結果(51項目)

○ 9月に全項目(51項目)の水質検査を実施しましたので、結果についてお知らせいたします。

○ この検査結果は定められた水質基準に適合し、飲用水として安全性を維持しています。

検査結果						
No.	項目	水質基準	単位	第3配水場系 (北部)	第2浄水場系 (中部)	第1浄水場 (南部)
1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0
2	大腸菌	不検出	—	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.5	1.1
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.08未満	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.10未満	0.10未満	0.10未満
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.12
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.013	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	0.004	0.006
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.029	0.011	0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.009	0.003	0.006
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	0.002	0.002
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10.8	8.5	9.0
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13.4	8.4	8.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	83.9	101	110
40	蒸発残留物	500以下	mg/L	158	160	171
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005以下	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.9	0.6	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.2	7.3
48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5以下	度	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

お問合せ：嵐山町上下水道課 Tel.62-0728(直通)