令和8年度8月嵐山町の浄水水質検査結果（10項目）

○ 8月に10項目の水質検査を実施しましたので、結果についてお知らせいたします。

○ この検査結果は定められた水質基準に適合し、飲用水として安全性を維持しています。

検査結果						
No.	項目	水質基準	単位	第3配水場系（北部）	第2浄水場系（中部）	第1浄水場系（南部）
1	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0
2	大腸菌	不検出	ー	不検出	不検出	不検出
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.1	1.4	1.5
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13.2	8.5	6.5
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	1.1	0.6	0.7
47	pH値	5.8以上8.6以下	ー	7.4	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	ー	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	ー	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5以下	度	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満

お問合せ ： 嵐山町上下水道課 TEL62-0728（直通）